Gemeinde
Oberlangenegg

Kanton
Bern

WV Oberlangenegg

Sanierungsmassnahmen PW Unterholz

Massnahmen Leitungsbau

Situation 1:1000

—	Erstausgabe	12.10.21		
Index	Aenderung / Bemerkungen	Datum	Visum PL	SV

Plan Nr.	170.090-2
Grösse:	84/60
Gez.	JBu

WA-TEC AG
Ingenieurunternehmung
für Wassertechnik
C.F.L. Lohnerstr. 29 Tel. 033/336 60 91
THUN
3645 Gwatt-Thun

Legende

	Bestehend	Projekt
Hauptleitungen		
Entleerung		
Kanalisation		
Schieber		
Entleerungsschieber		
Hydrant		
Höhenkurven Aequidistanz 10 m		

PE 32/26,2 1990
PE 40/32,6 1990
PE 32/26,2 1990
PE 32/26,2 1990
Bode
AZ 125 1965
AZ 150 1965
GG 150 1965
Pumpwerk Unterholz
V = 150 m3
Q = 2x 480 l/min
Wsp. = 915.15 m ü.M.
4
8,8 bar
GG 150 1965
AZ 150 1965
B 200 1965
B 200 1965
PE 40/32,6 1990
Underholz
PVC 200/190,2 < 1965
PVC 200/190,2 < 1965
PP 200
Einleitung Ueberlauf
in Vorfluter
Verlängerung Entleerungsleitung bis Vorfluter
Kanalrohr PP 200, Länge ca. 365 m
Rain
AZ 150 1965
AZ 150 1965
AZ 150 1965
AZ 150 1965
AZ 100 1965
3
8,4 bar
Stäg
PE 32/26,2 1990
ST 31 1965
PE 32/26,2 1990
PE 40/32,6 1990
PE 32/26,2 1990